

Информация о качестве холодной воды за 2020 г. Вязьма Смоленской области

Показатели	Бознянский водозабор		Скважина ул.Юбилейная		Скважина ул.Пушкина	Скважина ул.Сычевское	
	130/20	556/20	217/20	558/20	<b>560/20 скв</b>	561/20 скв	
Запах при 20 °С	0	0	0	0	0	1	
Запах при 60 °С	0	0	0	0	0	2	
Вкус	0	0	0	0	1	1	
Цветность	менее 5	менее 5	менее 5	менее 5	менее 5	менее 5	
Мутность	0	0	0	0	3.3	18.3	
Водородный показатель (рН)	7.3	7.3	-	7.2	7.3	7.4	
Общая минерализация (сухой остаток)	409	443	-	339	732	780	
Жесткость	7.7	8	-	6.3	9.7	9.9	
Окисляемость перманганатная	0.96	1.3	-	1.4	1	1.4	
Железо суммарно	0.12	0.12	0	0.13	0.47	2.8	
Нитраты по NO3 -	0	0	-	0.29	1	0.16	
Нитриты по NO2 -	0.015	0	-	0.012	0	0	
Аммоний-ион	0	0	-	0	0.156	0.24	
Азот аммония	0	0	-	0	0.122	0.19	
Сульфаты	-	-	-	-	103	-	
	11.1	15.4	-	12.3	-	20	
Хлориды	13.5	13.7	-	10.8	52.4	93.1	